

**Inbetriebnahme und Einweisung**

der Abscheideranlage durch einen Sachkundigen  
gemäß DIN 1999-100 und DIN 1999-101

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 415/L	-	-

**Wartung**

der Abscheideranlage durch einen Sachkundigen  
gemäß DIN 1999-100

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 412/L	-	-

**Generalinspektion**

inkl. Dichtheitsprüfung der  
Abscheideranlage durch einen  
Sachkundigen gemäß DIN 1999-100

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 411/L	-	-
917 417	-	-

**zusätzliche Dichtheitsprüfung  
der Rohrstränge, pro Strang**

**Einbau**

*SonicControl* (Schaltgerät + Messsonde)  
für erdeingebaute Abscheider.  
Bis Kabellänge 10 m; 230V Steckdose muss  
vorhanden sein. Kabelleerrohr  
mit Zugdraht muss verlegt sein.  
KESSEL Durchführungsset Art.Nr. 917 822  
ist zu verwenden.  
(Preis = Dienstleistung ohne Schaltgerät  
oder Messsonde)

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 417/L	-	-