

Service

Öl-/Benzin/Koaleszenzabscheider

Betriebstagebuch

Kompatibilität:

für Leichtflüssigkeitsabscheider

Ausführung:

Sammelmappe mit Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 1999-100



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 812	1/-	3

Inbetriebnahme und Einweisung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 1999-100 und DIN 1999-101

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 415/L	-	0

Wartung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 1999-100

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 412/L	-	0

Generalinspektion



inkl. Dichtheitsprüfung der Abscheideanlage durch einen Fachkundigen gemäß DIN 1999-100

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 411/L	-	0

zusätzliche Dichtheitsprüfung der Rohrstränge, pro Strang

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 417	-	0

*Die Preise gelten nicht für Österreich

Einbau



SonicControl (Schaltgerät + Messsonde) für erdeingebaute Abscheider. Bis Kabellänge 10 m; 230V Steckdose muss vorhanden sein. Kabelleerrohr mit Zugdraht muss verlegt sein. KESSEL Durchführungsset Art.Nr. 917 822 ist zu verwenden. (Preis = Dienstleistung ohne Schaltgerät oder Messsonde)

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 417/L	-	0